

# יעיל הדברה וחיטוי בע"מ

ניקוי וחיטוי בריכות מי שתיה, מיכלי אגירת מים חמים \* שטיפה וחיטוי צנרת מים קרים וחמים  
טיפול וחיטוי חיידיק הלגיונלה \* ניקוי בטכנולוגיות מים בלחץ וקיטור \* התקנת ובדיקת מזח"ים \* הדברת מזיקים

**טופס דיווח על ביצוע ניקוי וחיטוי (לפי נספח 7- הנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מע' מים).**

לכבוד,

החברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ

בתאריך 12.11.23 בוצעו ע"י החברה: יעיל הדברה וחיטוי בע"מ, שטיפה/ ניקוי וחיטוי של מאגר מים 1000 קוב' על הקרקע +מגדל  
בכתובת: בעתלית בבעלות פרטית.

החיטוי בוצע ע"פ הנחיות משרד הבריאות, וכלל:

שלב השטיפה בוצע על ידי החדרת מים בלחץ, סילוק משקעים, אבנית ולכלוך .

שלב החיטוי בוצע על ידי הרטבת פנים המאגר בתמיסת סודיום היפו-כלוריד תקני למי שתייה בריכוז 200ppm, לזמן מגע של כ- חצי שעה  
והורדת הריכוז ל0.4ppm , תקני למי שתייה.

מי החיטוי נוקזו לאתר: מערכת הניקוז

הדיגום לאחר גמר העבודה נערך ע"י דוגם מוסמך: מאורו ליברמן מס' תעודה: 2947  
ונבדק במעבדה מוכרת ע"י משרד הבריאות: באחריות המזמין  
איכות המים בתום תהליך:

1. ריכוז כלור נותר חופשי 0.4 PPM

2. עכירות 0.2 NTU

יעיל הדברה וחיטוי בע"מ  
ע.ב. 514575070

חתימת המבצע:

מאורו ליברמן

העתק לשכת הבריאות המחוזית

טלפון: 052-2751928 ,058-5010058 ,052-3878966 \* פקס: 09-8989191 \* לדואר: רח' עולש מצוי 6/10, נתניה-  
4220113

E-mail: [yailw1988@gmail.com](mailto:yailw1988@gmail.com)

ברישיון משרד הבריאות/ רישיון המשרד לאיכות הסביבה מס' 700